



241101340279

温州市正诚工程质量检测有限公司

绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）检测报告

工程名称：瞿溪街道河头社区居民服务中心建设项目

委托单位：温州市瓯海瞿溪河头村经济合作社

施工单位：浙江城央建设有限公司

见证单位：浙江金穗工程项目管理有限公司

质监单位：温州市瓯海区建设工程质量管理站

报告编号：BGXPS202500040

接样日期：2025-06-06

检测日期：2025-06-11

结束日期：2025-06-13

见证证号：浙建监员1301TT0307591

质监号：房建（2023）052#

检测性质：见证取样

合同编号：24011-6

见证人：余仁才

样品编号		XPS202500026		结构部位		屋面	
型号规格(mm)		XPS板 X200		批号或生产日期		20241208-1	
生产厂家		温州乐佳节能材料有限公司		绝热性能		034级	
序号	检测项目	标准(设计)要求	实测结果			单项结论	
1	导热系数 (W/m·K) 平均温度25℃	----	----			----	
2	压缩强度(kPa)	----	----			----	
3	尺寸稳定性(%) 70℃±2℃, 48h	----	长	----		----	
			宽	----			
			厚	----			
4	吸水率(%)	----	----			----	
5	表观密度 (kg/m³)	25~32	29.4			符合	
检测依据		《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》GB/T 6343-2009					
判定标准		----					
检测结果		该组样品表观密度符合设计要求。					
声 明		1、本报告无本公司“检验检测专用章”无效； 2、未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效； 3、报告无检测、审核、批准人员签名无效，报告涂改无效； 4、报告若有异议，请于收到本报告之日起十五日内向本公司提出； 5、本报告检测结果仅适用客户提供的样品。					
说 明		1、检测环境：符合标准要求 2、试样状态：完好，无破损 3、设备编号：K1-071、M1-131 4、异常情况：无 5、委托单编号：WTXPS202500026					
备 注		----					
检测单位地址：浙江省温州市龙湾区蒲州街道兴平路27号第1-3层							

检测单位地址：浙江省温州市龙湾区蒲州街道兴平路27号第1-3层

电话：0577-88138421

批准：[Signature]

审核：[Signature]

主检：[Signature]

检测单位盖章：

签发日期：2025-06-13

